試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　林ヶ原公民館

	採取日	2021/4/14	2021/5/6	2021/6/9	2021/7/6	2021/8/4	2021/9/2	2021/10/5	2021/11/4	2021/12/2	2022/1/6	2022/2/3	2022/3/1
	前日天候	曇	雨／晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	雨	雨	晴	晴
	当日天候	曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	雨	曇	晴	雪	雨
	気温	11	19	24	27	32	23	26	16	6	7	5	7
	水温	15	17	23	25	30	26	24	18	12	9	7	7
	残留塩素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
9	亜硝酸態窒素	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.1	—	—	2.2	—	—	3.2	—	—	3.4	—	—
12	フッ素	—	—	—	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—
22	クロロ酢酸	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
23	クロロホルム	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
25	ジブロモクロロメタン	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—
26	臭素酸	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
27	総トリハロメタン	0.01 未満	—	—	0.012	—	—	0.01	—	—	0.01 未満	—	—
28	トリクロロ酢酸	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
29	ブロモジクロロメタン	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
30	ブロモホルム	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—
32	亜鉛	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	13	13	13	13	13	12	12	13	13	13	13	14
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	—	—	—	51	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	150	—	—	140	—	—	150	—	—	150	—	—
41	陰イオン界面活性剤	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物等（TOC）	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.6	6.7
48	味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　岩屋谷公民館

	採取日	2021/4/14	2021/5/6	2021/6/9	2021/7/6	2021/8/4	2021/9/2	2021/10/5	2021/11/4	2021/12/2	2022/1/6	2022/2/3	2022/3/1
	前日天候	曇	雨／晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	雨	雨	晴	晴
	当日天候	曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	雨	曇	晴	雪	雨
	気温	11	19	24	27	32	23	26	16	6	7	5	7
	水温	16	18	23	25	29	26	24	18	14	10	9	10
	残留塩素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
9	亜硝酸態窒素	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
12	フッ素	－	－	－	0.08 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
21	塩素酸	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－
22	クロロ酢酸	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
23	クロロホルム	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
25	ジブロモクロロメタン	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－
26	臭素酸	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
27	総トリハロメタン	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－
28	トリクロロ酢酸	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
29	ブロモジクロロメタン	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
30	ブロモホルム	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
32	亜鉛	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
33	アルミニウム	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
34	鉄	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
35	銅	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
36	ナトリウム	－	－	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－
37	マンガン	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
38	塩化物イオン	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	73	－	－	73	－	－	77	－	－	76	－	－
40	蒸発残留物	140	－	－	140	－	－	140	－	－	140	－	－
41	陰イオン界面活性剤	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
42	ジェオスミン	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
43	2-メチルイソボルネオール	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
44	非イオン界面活性剤	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
45	フェノール類	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
46	有機物等（TOC）	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	8.0	8.0	7.8	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
48	味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　伯耆町役場

	採取日	2021/4/14	2021/5/6	2021/6/9	2021/7/6	2021/8/4	2021/9/2	2021/10/5	2021/11/4	2021/12/2	2022/1/6	2022/2/3	2022/3/1
	前日天候	曇	雨／晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	雨	雨	晴	晴
	当日天候	曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	雨	曇	晴	雪	雨
	気温	11	19	24	27	32	23	26	16	6	7	5	7
	水温	15	17	23	25	30	26	23	18	14	9	11	11
	残留塩素	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
9	亜硝酸態窒素	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素	—	—	—	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—
22	クロロ酢酸	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
23	クロロホルム	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
25	ジブロモクロロメタン	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—
26	臭素酸	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
27	総トリハロメタン	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—
28	トリクロロ酢酸	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
29	ブロモジクロロメタン	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
30	ブロモホルム	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—
32	亜鉛	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	14	14	14	14	14	13	14	14	14	15	15	16
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	—	—	—	45	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	140	—	—	140	—	—	140	—	—	140	—	—
41	陰イオン界面活性剤	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物等（TOC）	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1
48	味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　丸山上

	採取日	2021/4/14	2021/5/6	2021/6/9	2021/7/6	2021/8/4	2021/9/2	2021/10/5	2021/11/4	2021/12/2	2022/1/6	2022/2/3	2022/3/1
	前日天候	曇	雨／晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	雨	雨	晴	晴
	当日天候	曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	雨	曇	晴	雪	雨
	気温	11	19	24	27	32	23	26	16	6	7	5	7
	水温	12	14	15	16	16	16	16	13	12	10	9	10
	残留塩素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－
9	亜硝酸態窒素	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	－	－	0.4	－	－	－	－	－	－	－
12	フッ素	－	－	－	－	0.08 未満	－	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
21	塩素酸	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－
22	クロロ酢酸	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－
23	クロロホルム	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－
24	ジクロロ酢酸	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－
25	ジブロモクロロメタン	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－
26	臭素酸	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－
27	総トリハロメタン	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－
28	トリクロロ酢酸	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－
29	ブロモジクロロメタン	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－
30	ブロモホルム	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－
31	ホルムアルデヒド	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－
32	亜鉛	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－
33	アルミニウム	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－
34	鉄	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－
35	銅	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－
36	ナトリウム	－	－	－	－	11	－	－	－	－	－	－	－
37	マンガン	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－
38	塩化物イオン	12	12	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	－	－	－	－	43	－	－	－	－	－	－	－
40	蒸発残留物	－	120	－	－	120	－	－	120	－	－	130	－
41	陰イオン界面活性剤	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－
42	ジェオスミン	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－
43	2-メチルイソボルネオール	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－
44	非イオン界面活性剤	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－
45	フェノール類	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－
46	有機物等（TOC）	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.0	6.0	6.1	6.0	6.2	6.0	6.1
48	味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　B&G

	採取日	2021/4/14	2021/5/6	2021/6/9	2021/7/6	2021/8/4	2021/9/2	2021/10/5	2021/11/4	2021/12/2	2022/1/6	2022/2/3	2022/3/1
	前日天候	曇	雨／晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	雨	雨	晴	晴
	当日天候	曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	雨	曇	晴	雪	雨
	気温	11	19	24	27	32	23	26	16	6	7	5	7
	水温	14	15	21	23	29	21	23	19	15	9	9	8
	残留塩素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－
9	亜硝酸態窒素	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	－	－	0.2	－	－	－	－	－	－	－
12	フッ素	－	－	－	－	0.08	－	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
21	塩素酸	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－
22	クロロ酢酸	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－
23	クロロホルム	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－
24	ジクロロ酢酸	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－
25	ジブロモクロロメタン	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－
26	臭素酸	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－
27	総トリハロメタン	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－
28	トリクロロ酢酸	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－
29	ブロモジクロロメタン	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－
30	ブロモホルム	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－
31	ホルムアルデヒド	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－
32	亜鉛	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－
33	アルミニウム	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－
34	鉄	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－
35	銅	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－
36	ナトリウム	－	－	－	－	9.3	－	－	－	－	－	－	－
37	マンガン	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－
38	塩化物イオン	6.7	6.8	7.9	7.6	7.4	8.3	7.2	6.9	6.5	7.2	7.0	7.1
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	－	－	－	－	28	－	－	－	－	－	－	－
40	蒸発残留物	－	120	－	－	120	－	－	120	－	－	120	－
41	陰イオン界面活性剤	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－
42	ジェオスミン	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－
43	2-メチルイソボルネオール	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－
44	非イオン界面活性剤	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－
45	フェノール類	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－
46	有機物等（TOC）	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	7.3	7.3	6.7	6.9	7.0	6.7	7.2	7.4	7.5	7.1	6.9	7.1
48	味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　ニュータウン公民館

	採取日	2021/4/14	2021/5/6	2021/6/9	2021/7/6	2021/8/4	2021/9/2	2021/10/5	2021/11/4	2021/12/2	2022/1/6	2022/2/3	2022/3/1
	前日天候	曇	雨／晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	雨	雨	晴	晴
	当日天候	曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	雨	曇	晴	雪	雨
	気温	11	19	24	27	32	23	26	16	6	7	5	7
	水温	16	17	21	25	26	23	23	18	15	10	11	11
	残留塩素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－
9	亜硝酸態窒素	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	－	－	0.2	－	－	－	－	－	－	－
12	フッ素	－	－	－	－	0.11	－	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
21	塩素酸	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－
22	クロロ酢酸	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－
23	クロロホルム	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－
24	ジクロロ酢酸	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－
25	ジブロモクロロメタン	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－
26	臭素酸	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－
27	総トリハロメタン	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－
28	トリクロロ酢酸	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－
29	ブロモジクロロメタン	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－
30	ブロモホルム	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－
31	ホルムアルデヒド	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－
32	亜鉛	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－
33	アルミニウム	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－
34	鉄	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－
35	銅	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－
36	ナトリウム	－	－	－	－	17	－	－	－	－	－	－	－
37	マンガン	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－
38	塩化物イオン	21	22	21	21	21	21	21	21	21	22	21	22
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	－	－	－	－	50	－	－	－	－	－	－	－
40	蒸発残留物	－	170	－	－	170	－	－	170	－	－	170	－
41	陰イオン界面活性剤	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－
42	ジェオスミン	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－
43	2-メチルイソボルネオール	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－
44	非イオン界面活性剤	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－
45	フェノール類	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－
46	有機物等（TOC）	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
48	味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　小林公民館前

	採取日	2021/4/14	2021/5/6	2021/6/9	2021/7/6	2021/8/4	2021/9/2	2021/10/5	2021/11/4	2021/12/2	2022/1/6	2022/2/3	2022/3/1
	前日天候	曇	雨／晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	雨	雨	晴	晴
	当日天候	曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	雨	曇	晴	雪	雨
	気温	11	19	24	27	32	23	26	16	6	7	5	7
	水温	16	14	19	21	23	21	21	14	10	8	6	6
	残留塩素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－
9	亜硝酸態窒素	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－
12	フッ素	－	－	－	－	0.08 未満	－	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
21	塩素酸	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－
22	クロロ酢酸	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－
23	クロロホルム	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－
24	ジクロロ酢酸	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－
25	ジブロモクロロメタン	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－
26	臭素酸	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－
27	総トリハロメタン	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－
28	トリクロロ酢酸	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－
29	ブロモジクロロメタン	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－
30	ブロモホルム	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－
31	ホルムアルデヒド	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－
32	亜鉛	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－
33	アルミニウム	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－
34	鉄	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－
35	銅	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－
36	ナトリウム	－	－	－	－	7.4	－	－	－	－	－	－	－
37	マンガン	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－
38	塩化物イオン	8.3	8.3	8.4	8.5	8.4	8.5	8.4	8.4	8.3	8.7	8.3	8.7
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	－	－	－	－	15	－	－	－	－	－	－	－
40	蒸発残留物	－	－	－	－	82	－	－	－	－	－	－	－
41	陰イオン界面活性剤	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－
42	ジェオスミン	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－
43	2-メチルイソボルネオール	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－
44	非イオン界面活性剤	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－
45	フェノール類	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－
46	有機物等（TOC）	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	7.1	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0
48	味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	2	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　藍野公民館

	採取日	2021/4/14	2021/5/6	2021/6/9	2021/7/6	2021/8/4	2021/9/2	2021/10/5	2021/11/4	2021/12/2	2022/1/6	2022/2/3	2022/3/1
	前日天候	曇	雨／晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	雨	雨	晴	晴
	当日天候	曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	雨	曇	晴	雪	雨
	気温	11	19	24	27	32	23	26	16	6	7	5	7
	水温	15	16	22	24	28	25	24	17	11	6	5	5
	残留塩素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1	一般細菌	0	0	0	0	0	2	3	8	0	0	0	0
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12	フッ素	－	－	0.14	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21	塩素酸	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満
22	クロロ酢酸	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満
23	クロロホルム	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満
24	ジクロロ酢酸	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満
26	臭素酸	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
27	総トリハロメタン	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満
28	トリクロロ酢酸	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満
30	ブロモホルム	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満
31	ホルムアルデヒド	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満
32	亜鉛	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33	アルミニウム	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34	鉄	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35	銅	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36	ナトリウム	－	－	8.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
37	マンガン	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38	塩化物イオン	6.5	6.4	6.6	6.8	6.8	6.5	6.6	6.6	6.6	6.8	6.6	6.8
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	－	－	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－
40	蒸発残留物	－	－	110	－	－	－	－	－	－	－	－	－
41	陰イオン界面活性剤	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
42	ジェオスミン	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
43	2-メチルイソボルネオール	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
44	非イオン界面活性剤	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
45	フェノール類	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
46	有機物等（TOC）	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.5	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
48	味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　フィールドステーション

	採取日	2021/4/19	2021/5/19	2021/6/17	2021/7/12	2021/8/18	2021/9/13	2021/10/11	2021/11/16	2021/12/7	2022/1/25	2022/2/24	2022/3/3
	前日天候	曇／雨	雨	雨	晴	雨	曇	晴	晴	晴	曇	雪	晴
	当日天候	晴	曇	曇	雨	雨	曇	晴	曇	晴	晴	雪	晴
	気温	16	18	22	20	22	22	30	11	9	5	1	7
	水温	11	15	20	22	23	22	23	12	10	9	2	6
	残留塩素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
9	亜硝酸態窒素	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	－	0.4	－	－	－	－	－	－	－	－
12	フッ素	－	－	－	0.08 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
21	塩素酸	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－
22	クロロ酢酸	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
23	クロロホルム	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
25	ジブロモクロロメタン	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－
26	臭素酸	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
27	総トリハロメタン	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－
28	トリクロロ酢酸	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
29	ブロモジクロロメタン	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
30	ブロモホルム	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
32	亜鉛	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
33	アルミニウム	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
34	鉄	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
35	銅	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
36	ナトリウム	－	－	－	5.0	－	－	－	－	－	－	－	－
37	マンガン	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
38	塩化物イオン	6.0	6.0	6.1	6.0	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.0	6.1	6.1
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	－	－	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－
40	蒸発残留物	－	－	－	70	－	－	－	－	－	－	－	－
41	陰イオン界面活性剤	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
42	ジェオスミン	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
43	2-メチルイソボルネオール	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
44	非イオン界面活性剤	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
45	フェノール類	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
46	有機物等（TOC）	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	7.2	7.3	7.4	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3
48	味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　上野公民館

	採取日	2021/4/19	2021/5/19	2021/6/17	2021/7/12	2021/8/18	2021/9/13	2021/10/11	2021/11/16	2021/12/7	2022/1/25	2022/2/24	2022/3/3
	前日天候	曇／雨	雨	雨	晴	雨	曇	晴	晴	晴	曇	雪	晴
	当日天候	晴	曇	曇	雨	雨	曇	晴	曇	晴	晴	雪	晴
	気温	16	18	22	20	22	22	30	11	9	5	1	7
	水温	16	20	24	25	24	27	27	14	11	6	5	8
	残留塩素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
9	亜硝酸態窒素	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	－	0.5	－	－	－	－	－	－	－	－
12	フッ素	－	－	－	0.08 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
21	塩素酸	0.17	－	－	0.16	－	－	0.34	－	－	0.06 未満	－	－
22	クロロ酢酸	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－
23	クロロホルム	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
25	ジブロモクロロメタン	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－
26	臭素酸	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－
27	総トリハロメタン	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－
28	トリクロロ酢酸	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
29	ブロモジクロロメタン	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－
30	ブロモホルム	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－
32	亜鉛	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
33	アルミニウム	－	－	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－
34	鉄	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
35	銅	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
36	ナトリウム	－	－	－	13	－	－	－	－	－	－	－	－
37	マンガン	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
38	塩化物イオン	61	61	61	48	53	61	62	60	60	61	62	60
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	89	－	－	73	－	－	94	－	－	94	－	－
40	蒸発残留物	270	－	－	240	－	－	290	－	－	270	－	－
41	陰イオン界面活性剤	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
42	ジェオスミン	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
43	2-メチルイソボルネオール	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－
44	非イオン界面活性剤	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
45	フェノール類	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－
46	有機物等（TOC）	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	6.8	7.0
48	味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	3	2
51	濁度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.9	0.5

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　金屋谷公民館

	採取日	2021/4/19	2021/5/19	2021/6/17	2021/7/12	2021/8/18	2021/9/13	2021/10/11	2021/11/16	2021/12/7	2022/1/25	2022/2/24	2022/3/3
	前日天候	曇／雨	雨	雨	晴	雨	曇	晴	晴	晴	曇	雪	晴
	当日天候	晴	曇	曇	雨	雨	曇	晴	曇	晴	晴	雪	晴
	気温	16	18	22	20	22	22	30	11	9	5	1	7
	水温	14	18	21	22	24	23	23	14	8	6	7	6
	残留塩素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－
9	亜硝酸態窒素	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－
12	フッ素	－	－	－	－	0.08 未満	－	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
21	塩素酸	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－
22	クロロ酢酸	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－
23	クロロホルム	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－
24	ジクロロ酢酸	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－
25	ジブロモクロロメタン	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－
26	臭素酸	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－
27	総トリハロメタン	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－
28	トリクロロ酢酸	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－
29	ブロモジクロロメタン	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－
30	ブロモホルム	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－
31	ホルムアルデヒド	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－
32	亜鉛	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－
33	アルミニウム	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－
34	鉄	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－
35	銅	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－
36	ナトリウム	－	－	－	－	8.6	－	－	－	－	－	－	－
37	マンガン	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－
38	塩化物イオン	6.9	6.9	7.0	6.7	6.6	7.0	6.9	6.5	6.8	6.8	6.9	6.8
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	－	－	－	－	25	－	－	－	－	－	－	－
40	蒸発残留物	－	120	－	－	110	－	－	120	－	－	120	－
41	陰イオン界面活性剤	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－
42	ジェオスミン	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－
43	2-メチルイソボルネオール	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－
44	非イオン界面活性剤	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－
45	フェノール類	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－
46	有機物等（TOC）	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
48	味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　岩立公民館

	採取日	2021/4/19	2021/5/19	2021/6/17	2021/7/12	2021/8/18	2021/9/13	2021/10/11	2021/11/16	2021/12/7	2022/1/25	2022/2/24	2022/3/3
	前日天候	曇／雨	雨	雨	晴	雨	曇	晴	晴	晴	曇	雪	晴
	当日天候	晴	曇	曇	雨	雨	曇	晴	曇	晴	晴	雪	晴
	気温	16	18	22	20	22	22	30	11	9	5	1	7
	水温	15	19	22	23	24	26	27	15	12	5	5	5
	残留塩素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.001 未満	－
7	ヒ素	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－
9	亜硝酸態窒素	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	－	－	0.6	－	－	－	－	－	－	－
12	フッ素	－	－	－	－	0.08 未満	－	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
21	塩素酸	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－
22	クロロ酢酸	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－
23	クロロホルム	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－
24	ジクロロ酢酸	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－
25	ジブロモクロロメタン	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－
26	臭素酸	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－
27	総トリハロメタン	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－
28	トリクロロ酢酸	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－
29	ブロモジクロロメタン	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－
30	ブロモホルム	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－
31	ホルムアルデヒド	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－
32	亜鉛	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－
33	アルミニウム	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－
34	鉄	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－
35	銅	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－
36	ナトリウム	－	－	－	－	8.7	－	－	－	－	－	－	－
37	マンガン	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－
38	塩化物イオン	7.6	7.7	7.9	7.8	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	－	－	－	－	36	－	－	－	－	－	－	－
40	蒸発残留物	－	110	－	－	130	－	－	120	－	－	130	－
41	陰イオン界面活性剤	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－
42	ジェオスミン	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－
43	2-メチルイソボルネオール	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－
44	非イオン界面活性剤	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－
45	フェノール類	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－
46	有機物等（TOC）	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
48	味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1	1 未満
51	濁度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　大内公民館

	採取日	2021/4/19	2021/5/19	2021/6/17	2021/7/12	2021/8/18	2021/9/13	2021/10/11	2021/11/16	2021/12/7	2022/1/25	2022/2/24	2022/3/3
	前日天候	曇／雨	雨	雨	晴	雨	曇	晴	晴	晴	曇	雪	晴
	当日天候	晴	曇	曇	雨	雨	曇	晴	曇	晴	晴	雪	晴
	気温	16	18	22	20	22	22	30	11	9	5	1	7
	水温	12	19	18	23	24	18	22	12	10	8	4	5
	残留塩素	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－
4	水銀	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－
5	セレン	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
6	鉛	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	－	－	－	0.2	－	－	－	－	－	－
12	フッ素	－	－	－	－	－	0.08 未満	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素	－	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
21	塩素酸	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満
22	クロロ酢酸	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満
23	クロロホルム	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満
24	ジクロロ酢酸	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満
26	臭素酸	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
27	総トリハロメタン	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満
28	トリクロロ酢酸	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満
30	ブロモホルム	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満
31	ホルムアルデヒド	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満
32	亜鉛	－	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－
33	アルミニウム	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－
34	鉄	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－
35	銅	－	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－
36	ナトリウム	－	－	－	－	－	6.1	－	－	－	－	－	－
37	マンガン	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－
38	塩化物イオン	5.9	5.9	6.4	6.1	5.9	5.7	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	－	－	－	－	－	18	－	－	－	－	－	－
40	蒸発残留物	－	－	－	－	－	71	－	－	－	－	－	－
41	陰イオン界面活性剤	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－
42	ジェオスミン	－	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－
43	2-メチルイソボルネオール	－	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－
44	非イオン界面活性剤	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－
45	フェノール類	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－
46	有機物等（TOC）	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3
48	味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　富江公民館

	採取日	2021/4/19	2021/5/19	2021/6/17	2021/7/12	2021/8/18	2021/9/13	2021/10/11	2021/11/16	2021/12/7	2022/1/25	2022/2/24	2022/3/3
	前日天候	曇／雨	雨	雨	晴	雨	曇	晴	晴	晴	曇	雪	晴
	当日天候	晴	曇	曇	雨	雨	曇	晴	曇	晴	晴	雪	晴
	気温	16	18	22	20	22	22	30	11	9	5	1	7
	水温	14	19	23	25	23	26	26	14	11	6	3	5
	残留塩素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－
4	水銀	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－
5	セレン	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
6	鉛	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－
12	フッ素	－	－	－	－	－	0.08 未満	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素	－	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
21	塩素酸	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満
22	クロロ酢酸	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満
23	クロロホルム	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満
24	ジクロロ酢酸	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満
26	臭素酸	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
27	総トリハロメタン	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満
28	トリクロロ酢酸	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満
30	ブロモホルム	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満
31	ホルムアルデヒド	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満
32	亜鉛	－	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－
33	アルミニウム	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－
34	鉄	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－
35	銅	－	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－
36	ナトリウム	－	－	－	－	－	7.7	－	－	－	－	－	－
37	マンガン	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－
38	塩化物イオン	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.2	6.3	6.4	6.3	6.3	6.6	6.3
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	－	－	－	－	－	21	－	－	－	－	－	－
40	蒸発残留物	－	－	－	－	－	100	－	－	－	－	－	－
41	陰イオン界面活性剤	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－
42	ジェオスミン	－	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－
43	2-メチルイソボルネオール	－	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－
44	非イオン界面活性剤	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－
45	フェノール類	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－
46	有機物等（TOC）	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.4	7.1
48	味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　大滝公民館

	採取日	2021/4/19	2021/5/19	2021/6/17	2021/7/12	2021/8/18	2021/9/13	2021/10/11	2021/11/16	2021/12/7	2022/1/25	2022/2/24	2022/3/3
	前日天候	曇／雨	雨	雨	晴	雨	曇	晴	晴	晴	曇	雪	晴
	当日天候	晴	曇	曇	雨	雨	曇	晴	曇	晴	晴	雪	晴
	気温	16	18	22	20	22	22	30	11	9	5	1	7
	水温	14	18	21	23	23	23	23	12	10	5	4	7
	残留塩素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－
4	水銀	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－
5	セレン	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
6	鉛	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.004
8	六価クロム	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	－	－	－	0.2	－	－	－	－	－	－
12	フッ素	－	－	0.19	－	－	0.18	－	－	0.19	－	－	0.18
13	ホウ素	－	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
21	塩素酸	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満
22	クロロ酢酸	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満
23	クロロホルム	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満
24	ジクロロ酢酸	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満
26	臭素酸	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
27	総トリハロメタン	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満
28	トリクロロ酢酸	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満
30	ブロモホルム	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満
31	ホルムアルデヒド	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満
32	亜鉛	－	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－
33	アルミニウム	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－
34	鉄	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－
35	銅	－	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－
36	ナトリウム	－	－	－	－	－	8.8	－	－	－	－	－	－
37	マンガン	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－
38	塩化物イオン	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	－	－	－	－	－	21	－	－	－	－	－	－
40	蒸発残留物	－	－	110	－	－	100	－	－	110	－	－	110
41	陰イオン界面活性剤	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－
42	ジェオスミン	－	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－
43	2-メチルイソボルネオール	－	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－
44	非イオン界面活性剤	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－
45	フェノール類	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－
46	有機物等（TOC）	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2
48	味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　福岡公民館

	採取日	2021/4/21	2021/5/20	2021/6/21	2021/7/26	2021/8/23	2021/9/21	2021/10/18	2021/11/17	2021/12/13	2022/1/24	2022/2/21	2022/3/9
	前日天候	晴	曇	晴	晴	曇	晴	雨	晴	曇	雨	雪	晴
	当日天候	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨	曇	雪	晴
	気温	18	20	29	32	26	28	16	13	6	5	2	7
	水温	15	19	22	29	23	23	22	12	11	2	4	9
	残留塩素	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛	0.005	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—
7	ヒ素	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
9	亜硝酸態窒素	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素	0.29	—	—	0.24	—	—	0.22	—	—	0.24	—	—
13	ホウ素	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—
22	クロロ酢酸	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
23	クロロホルム	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
25	ジブロモクロロメタン	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—
26	臭素酸	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
27	総トリハロメタン	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—
28	トリクロロ酢酸	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
29	ブロモジクロロメタン	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
30	ブロモホルム	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—
32	亜鉛	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	7.1	7.2	7.0	6.7	6.6	6.8	6.8	6.8	6.9	6.6	6.8	6.7
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	—	—	—	34	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	—	—	—	84	—	—	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物等（TOC）	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	6.9	6.9	7.0	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8
48	味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　畑池公園

	採取日	2021/4/21	2021/5/20	2021/6/21	2021/7/26	2021/8/23	2021/9/21	2021/10/18	2021/11/17	2021/12/13	2022/1/24	2022/2/21	2022/3/9
	前日天候	晴	曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	曇	雨	雪	晴
	当日天候	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	晴	雨	曇	雪	晴
	気温	18	20	29	32	26	28	16	13	6	5	2	7
	水温	18	21	25	32	25	21	23	15	11	6	4	9
	残留塩素	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
9	亜硝酸態窒素	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素	—	—	—	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—
22	クロロ酢酸	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
23	クロロホルム	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
25	ジブロモクロロメタン	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—
26	臭素酸	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
27	総トリハロメタン	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—
28	トリクロロ酢酸	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
29	ブロモジクロロメタン	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
30	ブロモホルム	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—
32	亜鉛	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄	0.13	—	—	0.14	—	—	0.14	—	—	0.15	—	—
35	銅	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	—	—	—	40	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	—	—	—	100	—	—	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物等（TOC）	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	8.0	8.0	8.0	7.9	7.8	7.8	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
48	味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
51	濁度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　二部公民館

	採取日	2021/4/21	2021/5/20	2021/6/21	2021/7/26	2021/8/23	2021/9/21	2021/10/18	2021/11/17	2021/12/13	2022/1/24	2022/2/21	2022/3/9
	前日天候	晴	曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	曇	雨	雪	晴
	当日天候	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	晴	雨	曇	雪	晴
	気温	18	20	29	32	26	28	16	13	6	5	2	7
	水温	15	20	25	30	25	23	19	14	10	5	4	6
	残留塩素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
1	一般細菌	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛	—	—	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
9	亜硝酸態窒素	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	2.5	—	—	3.7	—	—	2.1	—	—	2.4	—
12	フッ素	—	—	—	—	0.13	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—
22	クロロ酢酸	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
23	クロロホルム	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—
24	ジクロロ酢酸	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—
25	ジブロモクロロメタン	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—
26	臭素酸	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
27	総トリハロメタン	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—
28	トリクロロ酢酸	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—
29	ブロモジクロロメタン	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—
30	ブロモホルム	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—
31	ホルムアルデヒド	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—
32	亜鉛	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄	—	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—
35	銅	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム	—	—	—	—	9.6	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	11	11	11	12	8.9	8.3	8.5	8.5	8.4	13	16	21
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	—	—	—	—	45	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	—	—	—	—	110	—	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物等（TOC）	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.5	6.6	6.5	6.6	6.6	6.6	6.5
48	味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　上の名公民館

	採取日	2021/4/21	2021/5/20	2021/6/21	2021/7/26	2021/8/23	2021/9/9	2021/9/21	2021/10/18	2021/11/17	2021/12/13	2022/1/24	2022/2/21	2022/3/9
	前日天候	晴	曇	晴	晴	雨	雨	晴	雨	晴	曇	雨	雪	晴
	当日天候	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	雨	曇	雪	晴
	気温	18	20	29	32	26	24	28	16	13	6	5	2	7
	水温	13	19	22	27	24	24	24	21	15	11	5	4	7
	残留塩素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1	一般細菌	0	0	0	0	0	—	1	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
9	亜硝酸態窒素	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素	—	0.14	—	—	0.12	—	—	—	0.17	—	—	0.12	—
13	ホウ素	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	—	0.06 未満	—	—	0.20	—	—	—	0.11	—	—	0.06 未満	—
22	クロロ酢酸	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
23	クロロホルム	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—
24	ジクロロ酢酸	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—
25	ジブロモクロロメタン	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—
26	臭素酸	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
27	総トリハロメタン	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—
28	トリクロロ酢酸	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—
29	ブロモジクロロメタン	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—
30	ブロモホルム	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—
31	ホルムアルデヒド	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—
32	亜鉛	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム	—	—	—	—	0.05	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄	—	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	7.7	7.7	7.5	7.5	6.9	—	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.8	8.0
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	—	—	—	—	81	—	—	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物等（TOC）	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3	0.3	—	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	6.9	6.9	6.7	6.7	6.8	—	6.6	6.7	6.6	6.8	6.8	6.9	6.7
48	味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	—	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	—	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	—	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	—	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　根雨原下

	採取日	2021/4/21	2021/5/20	2021/6/21	2021/7/26	2021/8/23	2021/9/21	2021/10/18	2021/11/17	2021/12/13	2022/1/24	2022/2/21	2022/3/9
	前日天候	晴	曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	曇	雨	雪	晴
	当日天候	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	晴	雨	曇	雪	晴
	気温	18	20	29	32	26	28	16	13	6	5	2	7
	水温	17	19	23	26	25	26	22	15	11	7	4	9
	残留塩素	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素	—	—	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	—	—	0.06 未満	—	—	0.15	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満
22	クロロ酢酸	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
23	クロロホルム	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満
24	ジクロロ酢酸	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満
26	臭素酸	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
27	総トリハロメタン	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満
28	トリクロロ酢酸	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満
30	ブロモホルム	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満
31	ホルムアルデヒド	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満
32	亜鉛	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム	—	—	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	9.2	9.2	9.1	9.1	7.8	9.5	9.2	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	—	—	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	—	—	120	—	—	130	—	—	120	—	—	120
41	陰イオン界面活性剤	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物等（TOC）	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1
48	味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　古市公民館

	採取日	2021/4/21	2021/5/20	2021/6/21	2021/7/26	2021/8/23	2021/9/21	2021/10/18	2021/11/17	2021/12/13	2022/1/24	2022/2/21	2022/3/9
	前日天候	晴	曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	曇	雨	雪	晴
	当日天候	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	晴	雨	曇	雪	晴
	気温	18	20	29	32	26	28	16	13	6	5	2	7
	水温	15	20	22	27	27	23	21	15	11	6	4	8
	残留塩素	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1	一般細菌	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素	—	—	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満
22	クロロ酢酸	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
23	クロロホルム	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満
24	ジクロロ酢酸	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満
26	臭素酸	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
27	総トリハロメタン	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満
28	トリクロロ酢酸	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満
30	ブロモホルム	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満
31	ホルムアルデヒド	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満
32	亜鉛	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	7.2	7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	7.4	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	—	—	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	—	—	150	—	—	150	—	—	140	—	—	140
41	陰イオン界面活性剤	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物等（TOC）	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
48	味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	1 未満	1 未満	1 未満	1	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　上細見第3水源地

	採取日	2021/6/15
	前日天候	雨
	当日天候	曇
	気温	24
	水温	17
	残留塩素	
1	一般細菌	0
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.001 未満
7	ヒ素	0.001 未満
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.9
12	フッ素	0.08 未満
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	－
22	クロロ酢酸	－
23	クロロホルム	－
24	ジクロロ酢酸	－
25	ジブロモクロロメタン	－
26	臭素酸	－
27	総トリハロメタン	－
28	トリクロロ酢酸	－
29	ブロモジクロロメタン	－
30	ブロモホルム	－
31	ホルムアルデヒド	－
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.03 未満
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	12
37	マンガン	0.005 未満
38	塩化物イオン	14
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	45
40	蒸発残留物	150
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等（TOC）	0.3 未満
47	pH値	6.8
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	1 未満
51	濁度	0.5 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　吉定水源地

	採取日	2021/6/15
	前日天候	雨
	当日天候	曇
	気温	24
	水温	17
	残留塩素	
1	一般細菌	0
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.001 未満
7	ヒ素	0.001 未満
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.3
12	フッ素	0.08 未満
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	－
22	クロロ酢酸	－
23	クロロホルム	－
24	ジクロロ酢酸	－
25	ジブロモクロロメタン	－
26	臭素酸	－
27	総トリハロメタン	－
28	トリクロロ酢酸	－
29	ブロモジクロロメタン	－
30	ブロモホルム	－
31	ホルムアルデヒド	－
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.03 未満
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	12
37	マンガン	0.005 未満
38	塩化物イオン	13
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	54
40	蒸発残留物	160
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等（TOC）	0.3 未満
47	pH値	6.6
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	1 未満
51	濁度	0.5 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　坂長水源地

	採取日	2021/7/7
	前日天候	雨
	当日天候	雨
	気温	25
	水温	20
	残留塩素	
1	一般細菌	0
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.001 未満
7	ヒ素	0.001
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 未満
12	フッ素	0.08 未満
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	―
22	クロロ酢酸	―
23	クロロホルム	―
24	ジクロロ酢酸	―
25	ジブロモクロロメタン	―
26	臭素酸	―
27	総トリハロメタン	―
28	トリクロロ酢酸	―
29	ブロモジクロロメタン	―
30	ブロモホルム	―
31	ホルムアルデヒド	―
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.03 未満
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	11
37	マンガン	0.005 未満
38	塩化物イオン	11
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	75
40	蒸発残留物	140
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等（TOC）	0.3 未満
47	pH値	7.9
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	1 未満
51	濁度	0.5 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　丸山第1水源地

	採取日	2021/4/14	2021/5/6	2021/6/22	2021/7/6	2021/8/4	2021/9/2	2021/10/5	2021/11/4	2021/12/2	2022/1/6	2022/2/3	2022/3/1
	前日天候	曇	雨／晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	雨	雨	晴	晴
	当日天候	曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	雨	曇	晴	雪	雨
	気温	11	19	21	27	32	13	26	16	6	7	5	7
	水温	12	12	13	13	13	12	13	13	12	12	12	12
	残留塩素												
1	一般細菌	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2	大腸菌	－	－	陰性	－	－	－	－	－	－	－	－	－
3	カドミウム	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	0.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12	フッ素	－	－	0.08 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21	塩素酸	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22	クロロ酢酸	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23	クロロホルム	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	ジクロロ酢酸	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25	ジブロモクロロメタン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
26	臭素酸	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
27	総トリハロメタン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
28	トリクロロ酢酸	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
29	ブロモジクロロメタン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
30	ブロモホルム	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31	ホルムアルデヒド	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32	亜鉛	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33	アルミニウム	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34	鉄	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35	銅	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36	ナトリウム	－	－	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－
37	マンガン	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38	塩化物イオン	－	－	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	－	－	44	－	－	－	－	－	－	－	－	－
40	蒸発残留物	－	－	130	－	－	－	－	－	－	－	－	－
41	陰イオン界面活性剤	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
42	ジェオスミン	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
43	2-メチルイソボルネオール	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
44	非イオン界面活性剤	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
45	フェノール類	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
46	有機物等（TOC）	－	－	0.3 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
47	pH値	－	－	6.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
48	味	－	－	異常でない	－	－	－	－	－	－	－	－	－
49	臭気	－	－	異常でない	－	－	－	－	－	－	－	－	－
50	色度	－	－	1 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
51	濁度	－	－	0.5 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	3	2	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　丸山第2水源地

	採取日	2021/6/22
	前日天候	晴
	当日天候	晴
	気温	21
	水温	16
	残留塩素	
1	一般細菌	40
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.001 未満
7	ヒ素	0.001
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1
12	フッ素	0.09
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	－
22	クロロ酢酸	－
23	クロロホルム	－
24	ジクロロ酢酸	－
25	ジブロモクロロメタン	－
26	臭素酸	－
27	総トリハロメタン	－
28	トリクロロ酢酸	－
29	ブロモジクロロメタン	－
30	ブロモホルム	－
31	ホルムアルデヒド	－
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.03 未満
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	9.2
37	マンガン	0.005 未満
38	塩化物イオン	6.5
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	26
40	蒸発残留物	120
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等（TOC）	0.3 未満
47	pH値	7.2
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	1 未満
51	濁度	0.5 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　福原水源地

	採取日	2021/7/7
	前日天候	雨
	当日天候	雨
	気温	25
	水温	18
	残留塩素	
1	一般細菌	0
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.001 未満
7	ヒ素	0.001
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2
12	フッ素	0.12
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	―
22	クロロ酢酸	―
23	クロロホルム	―
24	ジクロロ酢酸	―
25	ジブロモクロロメタン	―
26	臭素酸	―
27	総トリハロメタン	―
28	トリクロロ酢酸	―
29	ブロモジクロロメタン	―
30	ブロモホルム	―
31	ホルムアルデヒド	―
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.03 未満
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	12
37	マンガン	0.005 未満
38	塩化物イオン	23
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	50
40	蒸発残留物	170
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等（TOC）	0.3 未満
47	pH値	7.0
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	1 未満
51	濁度	0.5 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　金屋谷水源地

	採取日	2021/7/5
	前日天候	雨
	当日天候	雨
	気温	25
	水温	14
	残留塩素	
1	一般細菌	0
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.001 未満
7	ヒ素	0.001
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 未満
12	フッ素	0.08 未満
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	―
22	クロロ酢酸	―
23	クロロホルム	―
24	ジクロロ酢酸	―
25	ジブロモクロロメタン	―
26	臭素酸	―
27	総トリハロメタン	―
28	トリクロロ酢酸	―
29	ブロモジクロロメタン	―
30	ブロモホルム	―
31	ホルムアルデヒド	―
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.03 未満
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	8.2
37	マンガン	0.005 未満
38	塩化物イオン	6.7
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	22
40	蒸発残留物	120
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等（TOC）	0.3 未満
47	pH値	7.0
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	1 未満
51	濁度	0.5 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　岩立水源地

	採取日	2021/7/5
	前日天候	雨
	当日天候	雨
	気温	25
	水温	16
	残留塩素	
1	一般細菌	0
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.001 未満
7	ヒ素	0.001 未満
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6
12	フッ素	0.08 未満
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	―
22	クロロ酢酸	―
23	クロロホルム	―
24	ジクロロ酢酸	―
25	ジブロモクロロメタン	―
26	臭素酸	―
27	総トリハロメタン	―
28	トリクロロ酢酸	―
29	ブロモジクロロメタン	―
30	ブロモホルム	―
31	ホルムアルデヒド	―
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.41
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	8.3
37	マンガン	0.005 未満
38	塩化物イオン	7.5
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	36
40	蒸発残留物	130
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等（TOC）	0.3 未満
47	pH値	6.2
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	12
51	濁度	2

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　大内水源地

	採取日	2021/8/25
	前日天候	雨
	当日天候	曇
	気温	29
	水温	16
	残留塩素	
1	一般細菌	0
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.001 未満
7	ヒ素	0.001
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2
12	フッ素	0.08 未満
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	―
22	クロロ酢酸	―
23	クロロホルム	―
24	ジクロロ酢酸	―
25	ジブロモクロロメタン	―
26	臭素酸	―
27	総トリハロメタン	―
28	トリクロロ酢酸	―
29	ブロモジクロロメタン	―
30	ブロモホルム	―
31	ホルムアルデヒド	―
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.03 未満
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	6.5
37	マンガン	0.005 未満
38	塩化物イオン	5.7
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	19
40	蒸発残留物	66
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等（TOC）	0.3 未満
47	pH値	7.1
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	1 未満
51	濁度	0.5 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　富江水源地

	採取日	2021/8/25
	前日天候	雨
	当日天候	曇
	気温	29
	水温	14
	残留塩素	
1	一般細菌	0
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.001 未満
7	ヒ素	0.001 未満
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 未満
12	フッ素	0.08 未満
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	―
22	クロロ酢酸	―
23	クロロホルム	―
24	ジクロロ酢酸	―
25	ジブロモクロロメタン	―
26	臭素酸	―
27	総トリハロメタン	―
28	トリクロロ酢酸	―
29	ブロモジクロロメタン	―
30	ブロモホルム	―
31	ホルムアルデヒド	―
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.03 未満
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	8.5
37	マンガン	0.005 未満
38	塩化物イオン	6.4
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	21
40	蒸発残留物	100
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等（TOC）	0.3 未満
47	pH値	7.0
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	1 未満
51	濁度	0.5 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　大滝水源地

	採取日	2021/8/25
	前日天候	雨
	当日天候	曇
	気温	29
	水温	13
	残留塩素	
1	一般細菌	1
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.001 未満
7	ヒ素	0.004
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2
12	フッ素	0.20
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	―
22	クロロ酢酸	―
23	クロロホルム	―
24	ジクロロ酢酸	―
25	ジブロモクロロメタン	―
26	臭素酸	―
27	総トリハロメタン	―
28	トリクロロ酢酸	―
29	ブロモジクロロメタン	―
30	ブロモホルム	―
31	ホルムアルデヒド	―
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.03 未満
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	8.8
37	マンガン	0.005 未満
38	塩化物イオン	6.7
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	22
40	蒸発残留物	110
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等（TOC）	0.3 未満
47	pH値	7.1
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	1 未満
51	濁度	0.5 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　上野水源地

	採取日	2021/9/28
	前日天候	晴
	当日天候	曇
	気温	23
	水温	26
	残留塩素	
1	一般細菌	0
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.001 未満
7	ヒ素	0.001 未満
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6
12	フッ素	0.08 未満
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	－
22	クロロ酢酸	－
23	クロロホルム	－
24	ジクロロ酢酸	－
25	ジブロモクロロメタン	－
26	臭素酸	－
27	総トリハロメタン	－
28	トリクロロ酢酸	－
29	ブロモジクロロメタン	－
30	ブロモホルム	－
31	ホルムアルデヒド	－
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.03 未満
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	15
37	マンガン	0.005 未満
38	塩化物イオン	61
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	96
40	蒸発残留物	310
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等（TOC）	0.3 未満
47	pH値	6.9
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	1 未満
51	濁度	0.5 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　新宮原水源地

	採取日	2021/9/28
	前日天候	晴
	当日天候	曇
	気温	23
	水温	16
	残留塩素	
1	一般細菌	18
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.001 未満
7	ヒ素	0.002
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7
12	フッ素	0.08 未満
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	－
22	クロロ酢酸	－
23	クロロホルム	－
24	ジクロロ酢酸	－
25	ジブロモクロロメタン	－
26	臭素酸	－
27	総トリハロメタン	－
28	トリクロロ酢酸	－
29	ブロモジクロロメタン	－
30	ブロモホルム	－
31	ホルムアルデヒド	－
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.03 未満
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	11
37	マンガン	0.005 未満
38	塩化物イオン	7.0
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	45
40	蒸発残留物	150
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等（TOC）	0.3 未満
47	pH値	7.0
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	1 未満
51	濁度	0.5 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　根雨原水源地

	採取日	2021/9/28
	前日天候	晴
	当日天候	曇
	気温	23
	水温	22
	残留塩素	
1	一般細菌	0
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.001 未満
7	ヒ素	0.001 未満
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3
12	フッ素	0.08 未満
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	－
22	クロロ酢酸	－
23	クロロホルム	－
24	ジクロロ酢酸	－
25	ジブロモクロロメタン	－
26	臭素酸	－
27	総トリハロメタン	－
28	トリクロロ酢酸	－
29	ブロモジクロロメタン	－
30	ブロモホルム	－
31	ホルムアルデヒド	－
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.03 未満
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	10
37	マンガン	0.005 未満
38	塩化物イオン	9.0
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	32
40	蒸発残留物	120
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等（TOC）	0.3 未満
47	pH値	7.0
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	1 未満
51	濁度	0.5 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　二部第2水源地

	採取日	2021/9/7
	前日天候	晴
	当日天候	曇
	気温	24
	水温	18
	残留塩素	
1	一般細菌	4
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.001 未満
7	ヒ素	0.001 未満
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.4
12	フッ素	0.1
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	―
22	クロロ酢酸	―
23	クロロホルム	―
24	ジクロロ酢酸	―
25	ジブロモクロロメタン	―
26	臭素酸	―
27	総トリハロメタン	―
28	トリクロロ酢酸	―
29	ブロモジクロロメタン	―
30	ブロモホルム	―
31	ホルムアルデヒド	―
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.03 未満
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	9.1
37	マンガン	0.005 未満
38	塩化物イオン	7.8
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	44
40	蒸発残留物	110
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等（TOC）	0.3 未満
47	pH値	6.2
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	1 未満
51	濁度	0.5 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　畑池水源地

	採取日	2021/10/25
	前日天候	晴
	当日天候	曇
	気温	10
	水温	15
	残留塩素	
1	一般細菌	0
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.001 未満
7	ヒ素	0.001 未満
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2
12	フッ素	0.08 未満
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	－
22	クロロ酢酸	－
23	クロロホルム	－
24	ジクロロ酢酸	－
25	ジブロモクロロメタン	－
26	臭素酸	－
27	総トリハロメタン	－
28	トリクロロ酢酸	－
29	ブロモジクロロメタン	－
30	ブロモホルム	－
31	ホルムアルデヒド	－
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.15
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	11
37	マンガン	0.01
38	塩化物イオン	7.7
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	41
40	蒸発残留物	100
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等（TOC）	0.3 未満
47	pH値	8.0
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	1
51	濁度	0.5 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　焼杉水源地

	採取日	2021/9/7
	前日天候	晴
	当日天候	曇
	気温	24
	水温	22
	残留塩素	
1	一般細菌	0
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.001 未満
7	ヒ素	0.001 未満
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2
12	フッ素	0.17
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	－
22	クロロ酢酸	－
23	クロロホルム	－
24	ジクロロ酢酸	－
25	ジブロモクロロメタン	－
26	臭素酸	－
27	総トリハロメタン	－
28	トリクロロ酢酸	－
29	ブロモジクロロメタン	－
30	ブロモホルム	－
31	ホルムアルデヒド	－
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.03 未満
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	7.0
37	マンガン	0.005 未満
38	塩化物イオン	6.9
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	21
40	蒸発残留物	62
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等（TOC）	0.3
47	pH値	6.2
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	1 未満
51	濁度	0.5 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　福岡水源地

	採取日	2021/10/25
	前日天候	晴
	当日天候	曇
	気温	10
	水温	14
	残留塩素	
1	一般細菌	2
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.001 未満
7	ヒ素	0.001
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5
12	フッ素	0.29
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	－
22	クロロ酢酸	－
23	クロロホルム	－
24	ジクロロ酢酸	－
25	ジブロモクロロメタン	－
26	臭素酸	－
27	総トリハロメタン	－
28	トリクロロ酢酸	－
29	ブロモジクロロメタン	－
30	ブロモホルム	－
31	ホルムアルデヒド	－
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.03 未満
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	13
37	マンガン	0.005 未満
38	塩化物イオン	6.6
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	32
40	蒸発残留物	91
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等（TOC）	0.3 未満
47	pH値	6.9
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	1 未満
51	濁度	0.5 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　桝水水源地

	採取日	2021/7/5
	前日天候	雨
	当日天候	雨
	気温	25
	水温	12
	残留塩素	
1	一般細菌	3
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.001 未満
7	ヒ素	0.001 未満
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4
12	フッ素	0.08 未満
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	―
22	クロロ酢酸	―
23	クロロホルム	―
24	ジクロロ酢酸	―
25	ジブロモクロロメタン	―
26	臭素酸	―
27	総トリハロメタン	―
28	トリクロロ酢酸	―
29	ブロモジクロロメタン	―
30	ブロモホルム	―
31	ホルムアルデヒド	―
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.03 未満
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	4.7
37	マンガン	0.005 未満
38	塩化物イオン	6.0
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	11
40	蒸発残留物	77
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等（TOC）	0.3 未満
47	pH値	7.2
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	1 未満
51	濁度	0.5 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　藍野水源地

	採取日	2021/6/22
	前日天候	晴
	当日天候	晴
	気温	21
	水温	17
	残留塩素	
1	一般細菌	2
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.002
7	ヒ素	0.001 未満
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2
12	フッ素	0.13
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	－
22	クロロ酢酸	－
23	クロロホルム	－
24	ジクロロ酢酸	－
25	ジブロモクロロメタン	－
26	臭素酸	－
27	総トリハロメタン	－
28	トリクロロ酢酸	－
29	ブロモジクロロメタン	－
30	ブロモホルム	－
31	ホルムアルデヒド	－
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.03 未満
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	8.5
37	マンガン	0.005 未満
38	塩化物イオン	6.4
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	20
40	蒸発残留物	110
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等（TOC）	0.3 未満
47	pH値	6.7
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	1 未満
51	濁度	0.5 未満

試料名　　伯耆町上水道
採取場所　　小林水源地

	採取日	2021/6/22
	前日天候	晴
	当日天候	晴
	気温	21
	水温	16
	残留塩素	
1	一般細菌	0
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.001 未満
7	ヒ素	0.001 未満
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 未満
12	フッ素	0.08 未満
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	ー
22	クロロ酢酸	ー
23	クロロホルム	ー
24	ジクロロ酢酸	ー
25	ジブロモクロロメタン	ー
26	臭素酸	ー
27	総トリハロメタン	ー
28	トリクロロ酢酸	ー
29	ブロモジクロロメタン	ー
30	ブロモホルム	ー
31	ホルムアルデヒド	ー
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.08
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	7.2
37	マンガン	0.005 未満
38	塩化物イオン	8.2
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	14
40	蒸発残留物	83
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等（TOC）	0.3 未満
47	pH値	6.7
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	1
51	濁度	0.5 未満